



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26308
İstem Tarihi : 02/05/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 02/05/2024 14:07:00

Malzeme Kodu : J06-065096
Malzeme Adı : STOR PERDE (M2)

STOR PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alüminyum malzemeleri çift kat elektrostatik boyalı olacak.
2. Stor perde mekanizmaları 200 akışkanlı dişli malzemesinden olmalıdır.
3. Rediktör sistemi ile çalışmalıdır.
4. İçerisinde tornofom dişli ve paslanmaz çelik yay bulunmalıdır.
5. Kumanda zinciri tamamen ithal maddelerden üretilmelidir.
6. Zincirde sıyrılma, kopma, sürtünmeden dolayı boncuklarda deforme olmamalıdır.
7. Kumanda zincirinde ayrıca elcik takılı olup, perdenin daha rahat çekilmesi ve estetiği sağlanmalıdır.
8. Stor perde kumaşı %100 polyester malzemeden üretilmiş olmalıdır.
9. Stor perde kumaşı özel apreleme yöntemi ile ayrı bir sertlik verilmiş olmalıdır.
10. Temizliği ve kullanımı daha uzun ömürlü olmalıdır.
11. Kumaş boyaları 1. sınıf malzemeden olmalıdır.
12. Yüklenici solma veya bozulmaya karşı en az 10 yıl garanti taahhüdü vermelidir.
13. İşçilik ve montaj yükleniciye aittir.
14. TSE'li olmalıdır.
15. Toplam 100 m² olacaktır.



HAZIRLAYANLAR


Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikeri

ONAYLAYAN

İhan KARAKOÇ

16. İşçilik ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti taahhüdü vermelidir.
17. Renk idaremiz tarafından belirlenmelidir.
18. Verilen ölçüler yaklaşık ölçü yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
- 19.

<p style="text-align: center;">HAZIRLAYANLAR</p> <p style="text-align: center;"> Burak KOÇAK Gazi Üniversitesi Hastanesi Proje Teknikeri</p>	<p style="text-align: center;">ONAYLAYAN</p> <p style="text-align: center;"> İlhan KAYA</p>
--	---



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26308
İstem Tarihi : 02/05/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 02/05/2024 14:07:00

Malzeme Kodu : J06-065838
Malzeme Adı : STOR PERDE (ZEBRA)

ZEBRA PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Zincirde sıyrılmama, kopma, sürtünmeden dolayı boncuklarda deforme olmamalıdır.
2. Kumanda zincirinde ayrıca elcik takılı olup, perdenin daha rahat çekilmesi ve estetiği sağlanmalıdır.
3. Stor perde kumaşı ışık ve güneş geçirmeyen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Stor perde kumaşı özel apreleme yöntemi ile ayrı bir sertlik verilmiş olmalıdır.
5. Temizliği ve kullanımı daha uzun ömürlü olmalıdır.
6. İşçilik ve montaj yükleniciye aittir.
7. TSE'li olmalıdır.
8. İşçilik ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti taahhüdü vermelidir.
9. Toplam 100 m² olmalıdır.
10. Renk ve desen idaremiz tarafından belirlenmelidir.
11. Verilen ölçüler yaklaşık ölçü yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
12. Yüklenici Bölümün istediği numuneyi görüp teklifini buna göre vermelidir.
- 13.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikeri

ONAYLAYAN

İnan TARAKCI
Başteknisyen



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26308
İstem Tarihi : 02/05/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 02/05/2024 14:07:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-065834	STOR PERDE (SUNSCREEN).

STOR PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.%100 Polyester olmalıdır.
- 2.Kalınlık 0,40+ mikron olmalıdır.
- 3.Işık geçirgenliği 0 olmalıdır.
- 4.Işık refleksiyonu %82+ olmalıdır.
- 5.Üst kasa eloksal boyalı perde üst kasası olmalıdır.
- 6.Perde rengi idaremiz tarafından belirlenecektir.
- 7.Perde zincir mekanizmesi alüminyum zincirli olmalıdır.
- 8.Ölçüler yaklaşık ölçülerdir yüklenici firma yerinde ölçü almalıdır.
- 9.Ürünün taşınması montajı ve montaj da oluşacak hasarlar yüklenici firma sorumluluğundadır.
10. Black out karartma stor perde olacaktır.
11. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
12. Yüklenici en az 2 (iki) yıl garanti vermelidir.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikleri

ONAYLAYAN

İbrahim KOC
Koruyucu Hekim