



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26701
İstem Tarihi : 28/05/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 28/05/2024 09:09:00

Malzeme Kodu : J06-066877
Malzeme Adı : KLİMA FANI

KLİMA SANTRALI FAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MARKA: YILIDA.
2. MODEL: SYD-355R
3. HAVA DEBİSİ:7200 M3
4. TOPLAM BASINÇ: 165
5. TSE standartlarına uygun olacaktır.
6. Teklif Verecek Firma Montaj Yerini Görerek yer gördü Tespit Tutanağı Bırakacaktır.
7. Teklif verecek firmanın yerinde görmediği teklifi uygun olsa dahi teklifi geçersiz sayılacaktır.
8. Yüklenici firma montaj sırasında teknik servis eşliğinde hareket edecektir. Teknik servisin eşliğinde hareket edilmediği işler yapılmamış sayılacaktır.
9. Montaj Sırasında Kullanılacak Malzeme Ve Ekipmanları Firma Tarafında Temin Edecektir.
10. Montaj sırasında kırım döküm, Montaj ve demontaj sökme takma, inşaat ve kaynak Vs. Tadilat işleri firma tarafından yapılacaktır.
11. Yüklenici Firma Çalışır Durumda Testleri Yaparak Bölüme Teslim Edecektir.
12. Yüklenici firma çalışma ortamında hastane hijyen ve iş güvenliği açısından kurallara uyması gerekmektedir.
13. Yüklenici firma çalışma sırasında personelleri koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur. Aksi takdirde yüklenici firmanın çalışması durdurulacaktır.
14. Oluşabilecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akçör

ONAYLAYAN

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

15. Cihaz en az 1 yıl garantili olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akgür



ONAYLAYAN

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi