



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29548
İstem Tarihi : 29/01/2025
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/01/2025 14:21:00

Malzeme Kodu : TM5871
Malzeme Adı : VRV KLİMA TAMIRI

E BLOK 6 VRV KAÇAK SİSTEMİ ARIZA ŞARTNAMESİ

1. Sistemde kaçak aranması, tespit edilmesi, kaçağın giderilmesi yapılacaktır.
2. Kaçak testinde yapılacak azot, gaz şarjı, kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir
3. Yüklenici firma kaçak bulma sırasında sistem üzerinde değişecek parçalar varsa değişimi yapacaktır.
4. Teklif verecek firma VRF klima sistemini yerinde görerek teklif verecektir.
5. Teklif verecek firma tespit tutanağını veya teknik servis formu oluşturacaktır. Teknik servis personeline teslim edecektir.
6. Sistemde yapılan kaçak testinde yüklenici firma ile birlikte hastane teknik servis personelinin gözetiminde tespit edilecektir.
7. İşe başlanmadan önce hastane teknik servis klima bölümü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
8. Yüklenici firma test sırasında gerekli güvenlik önlemleri alması gerekmektedir.
9. Yüklenici firma tamirat sonrası kontrollerini yaparak devreye alacaktır. Çalışır durumda bölüme teslim edecektir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

10. Yklenici firma iŖ saėlıėı ve alıŖma kurallarına uyması gerekmektedir.
11. Yklenici firma alıŖma sırasında personelleri koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur. Aksi takdirde yklenici firmanın alıŖması durdurulacaktır.
12. İŖlem sırasında kullanılacak malzemeler ekipmanlar yklenici firma tarafından temin edilecektir.
13. OluŖabilecek zararlar firma tarafından karŖılanacaktır.
14. Yklenici firma deėiŖtirdiėi her malzemeye en az 1 yıl garanti verecektir.

<p style="text-align: center;">HAZIRLAYANLAR</p> <p><i>Ali Osman Jor</i> <i>Burak</i></p>	<p style="text-align: center;">ONAYLAYAN</p>
--	---