



T.C.
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26830
İstem Tarihi : 07/06/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 07/06/2024 10:42:00

Malzeme Kodu : J06-062700
Malzeme Adı : KANAL TİP FAN ASPİRATÖRÜ.

ASPIRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Adet 300 Çapında Yuvarlak Kanal Tipi Aspiratör olacaktır.
- Aspiratör debisi: min. 1800 m3 Saat olacaktır.
- Teknik servisin uygun gördüğü yere aspiratör hız anahtarı (dimmer) takılacaktır.
- Montaj yapılacak parça ve malzemeler teknik servisin uygun gördüğü yerlere yapılacaktır.
- Aspiratörün elektrik bağlantısı elektrik personelinin uygun görüldüğü yere bağlantı yapılacaktır ve elektrik kablosu Vs. Firma tarafından karşılanacaktır.
- Teklif verecek firma kanal ölçüsünü kendi personeli ile alacaktır. Havalandırma kanalı galvaniz saçtan olacaktır. Havalandırma kanalının saç kanlılığı 0,70 mm olacaktır.
- Havalandırma kanal bağlantı yerleri flanşlı olacaktır. Flanş aralarına conta ve silikon kullanılacaktır.
- Yüklenici firma kanal ve kanal aksesuarlarını keşif yaparak imal edecektir.
- Teklif Verecek Firma Montaj Yerini Görerek yer gördü Tespit Tutanağı Bırakacaktır.
- Teklif verecek firmanın yerinde görmediği teklifi uygun olsa dahi teklifi geçersiz sayılacaktır.
- 1 adet dış ortama atılacak olan havanın atış ağzına yere ve şartlara uygun panjur takılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasın Akgöz

ONAYLAYAN

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Baş Teknik Servis Yrd

12. 2 adet Damperli Menfez – yerinde görülüp teknik servisin uygun gördüğü ölçü ve renklerde uygun şekilde imalat yapılacaktır, yerine takılacaktır.

13. Menfezler fırın boyalı olacaktır.

14. Havalandırma kanalı ile menfez kutularının arasındaki bağlantı 200'lük flex boru ile yapılacaktır. Ara bağlantı flex borunun uzunluğu maks. 1.5 metreyi geçmeyecektir.

15. Yüklenici firma montaj sırasında teknik servis eşliğinde hareket edecektir. Teknik servisin eşliğinde hareket edilmediği işler yapılmamış sayılacaktır.

16. Aspiratöre uygun Elektrik bağlantı panosuna uygun sigorta takılacaktır.

17. Montaj Sırasında Kullanılacak Malzeme Ve Ekipmanları Firma Tarafında Temin Edecektir.

18. Yüklenici Firma Montaj Sırasında Elektrik Bağlantısını Kendi Personelleri Tarafından Yapılacaktır.

19. Montaj sırasında kırım döküm, Montaj ve demontaj sökme takma, inşaat ve kaynak Vs. Tadilat işleri firma tarafından yapılacaktır.

20. Yüklenici Firma Çalışır Durumda Testleri Yaparak Bölüme Teslim Edecektir.

21. YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMA ORTAMINDA HASTANE HİJYEN VE İŞ GÜVENLİĞİ ACISINDAN KURALLARA UYMASI GEREKMEKTEDİR.

22. Yüklenici firma çalışma sırasında personelleri koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur. Aksi takdirde yüklenici firmanın çalışması durdurulacaktır.

23. Oluşabilecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır.

24. Yüklenici mahali yerinde görerek, havalandırma kanal imalatını mahale uygun yapacaktır.

25.yüklenici yapılacak mahali gördüğüne dair teknik personelden yerinde görüldü belgesi almalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Yasın Akgöz

ONAYLAYAN

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Sağlık İşleri Yrd.

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi