



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Etik Kod Kayıtları Uygundur
Hamdi BAŞ
Şef



SATINALMA İSTEK BELGESİ

Telefon No : 26618

İşlem Tarihi : 14/06/2024

2543

İstem No	26938	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz KVC Ameliyathanesinde kullanılan klima santrali için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yapılmasına emir ve müsadeleni arz ederim

Selçuk DURSUN
Hastane İlgili Yetkilisi

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Alım Şekli				
Kısım No	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Fiyatı	Merkez Depo	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.	
1	0 J06-064158 KOMPRESÖR.	0	2	ADET	0	21/05/2024	157500	0	0	11	2	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz KVC Ameliyathanesinde kullanılan klima santrali için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

İlgili Bölüm A.B/D Başkanı İmza ve Kaşesi

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

26.06.2024

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Faturalandırma Müdürlüğü
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

25.06.2024 İhan TÜRKERÜ

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 51-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT:-Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir.*Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.

*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir.*Tüketimmiktarları; "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.

Doç.Dr. Hüseyin GÖSÜT
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Nefroloji Uzman Yardımcısı



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26938
İstem Tarihi : 14/06/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 14/06/2024 09:25:00

Malzeme Kodu : J06-064158
Malzeme Adı : KOMPRESÖR.

KOMPRESÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KLİMA SANTRALİ KOMPRESÖR ALIMI ŞARTNAMESİ
2. MARKA: COPELAND SCROLL marka olacaktır.
3. MODEL: ZR81KCE-TFD-422
4. SERIAL:11H296265 C
5. Teklif verecek firma kompresörleri yerinde görmesi gerekmektedir.
6. Teklif verecek firma servis formu vermesi gerekmektedir
7. Yüklenici firma montaj zamanı Sistemin geneline azot testi yapılarak kaçak tespitleri yapılacaktır.
8. Yüklenici firma kompresör değişimi sırasında filtresini değiştirmek zorundadır.
9. Yüklenici firma gaz şarjı, montajını, söküm ve takılma işlemlerini kendi personelleri ile yapması gerekmektedir.
10. Yüklenici firma kompresörleri çalışır durumda teknik servise teslim edecektir.
11. Kompresör değişimi koordineli teknik servis eşliğinde yapılacaktır.
12. Kompresörler firma tarafından en az 1 yıl garantili olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akçöz

ONAYLAYAN

İbrahim TARAĞCI
Baş...