



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Fikret KARAKAYA
Tekniker

[Signature]

SATINALMA İSTEK BELGESİ

2024-07-2668 /

Telefon No : 26050
İşlem Tarihi : 08/07/2024

İstem No	27150	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri		İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK			Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan hastanemiz ayaktan kemoterapi ünitesi için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınması/yapılması emir ve müsadenedi arz ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli			
Kısım No	Malin/işin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Fiyatı	Birim Depo	Merkez İst. Depo	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.
1	0 J06-069133 SALLYANGOZ SU POMPASI	0	1	ADET	0	27/10/2023	58800	0	0	0	2	2	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ hastanemiz ayaktan kemoterapi ünitesi için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

Taşınır Kayıt Yekilişinin İmza ve Kaşesi

İLHAN TÜRKÜKUL

Taşınır Kayıt Yekilişi

10.07.2024

10.07.2024

Hemşirelik Birim Sorumlusu

Faturalandırma Sorumlusu

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Satınalma Komisyonu Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir./Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.
*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları, "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 27150
İstem Tarihi : 08/07/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 08/07/2024 14:48:00

Malzeme Kodu : J06-069133
Malzeme Adı : SALYANGOZ SU POMPASI

AYAKTAN KEMOTERAPİ ÜNİTESİ ÇİFTLİ SALYANGOZ POMPA GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. -10 +120 derece olmalıdır.
2. Akışkan karakteristiği temiz katı parçacık ve mineral yağ içermeyen , viskoz olmayan , kimyasal olarak nötr , su karakteri olmalıdır.
3. Motor gücü 1.1 KW 1400D/D olmalıdır.
4. Debi 10 m3/h Hm:12.5 mss olmalıdır.
5. Gövde GG25 pik döküm olmalıdır.
6. Mil AISI 420 – Paslanmaz çelik olmalıdır.
7. Çark GG25 – pik döküm ops.(Bronz CuSn7) olmalıdır.
8. Mekanik salmastra Karbon / Silikon / Carbide olmalıdır.
9. Motor voltajı 380v olmalıdır.
10. 10. TSE standartlarına uygun 2 yıl garantili olmalıdır.
11. 11. Montaj ve demontaj işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
12. 12. Montaj ve demontaj için gerekli (conta, cıvata, kontaktör) vb. malzemeler yüklenici tarafından temin edilip elektrik bağlantısı yapıp çalışır vaziyette teslim edilecektir.
13. 13. Yukarıda ismi geçen malzemeyi yerini görüp fiyatlandırılması uygundur.

HAZIRLAYANLAR

Burak A Koçak
AE

ONAYLAYAN

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Basteknisyen Yrd.