



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Fikret KARAKAYA

Tekniker

*[Signature]*

SATINALMA İSTEK BELGESİ

2024-07-2670



Telefon No : 26618

İşlem Tarihi : 08/07/2024

İstem No	27148	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depoları ihtiyacı olan hastanemiz genelinde kullanılan klima santralleri için gerekmektedir. İçin aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınması gerekmektedir. İstem yapılıncasına emir ve müsadenizi arz ederim

İstem Bilgileri			Sut Bilgileri			Son Alış Bilgileri			Stok Bilgileri			Tüketim Bilgileri		
Kısım No	Kodu	Malim/işin Cinsi	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarih	Birim Fiyatı	Merkez Depo	İst. Depo	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.
1	0	J06-064078	0	ADET		0	28/12/2023	10080	0	0	0	11	4	0
2	0	J06-064078	0	ADET		0	28/12/2023	10080	0	0	0	11	4	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ hastanemiz genelinde kullanılan klima santralleri için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

İlgili Bölüm A.B/D Başkanı İmza ve Kaşesi

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

*[Signature]*  
İlhan TÜRKER  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

10.07.2024  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü  
Hizmet Birim Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi  
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA  
Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

10.07.2024  
Faturalandırma Müdürlüğü  
Savaş SEVİNC  
Hastane Müdürü

10.07.2024  
Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü  
Gültekin ÖZDEN  
Hastane Müdürü

Satınalma Komisyon Başkanı

**NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.**

\*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir./Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.  
\*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları; "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 27148  
İstem Tarihi : 08/07/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 08/07/2024 14:40:00

Malzeme Kodu : J06-064078  
Malzeme Adı : FAN MOTORU.

HASTANEMİZ GENELİNDE KULLANILACAKTIR FAN MOTORU.

ŞARTNAMESİ

1. Marka: gamak veya muadili
2. Güç 7.5 KW olacaktır.
3. Type AGM3EL 132 M 4b
4. Rpm 1500 olacaktır.
5. A:15,1 olacaktır.
6. Teklif verecek firma motor montaj yerlerini görmesi gerekmektedir.
7. Yüklenici firma motor montajından sonra devreye alınıp testini yapacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akayır

Teknik Personel Burak KOÇAK  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Erkan ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 27148  
İstem Tarihi : 08/07/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 08/07/2024 14:40:00

Malzeme Kodu : J06-064078  
Malzeme Adı : FAN MOTORU.

HASTANEMİZ GENELİNDE KULLANILACAKTIR FAN MOTORU

ŞARTNAMESİ

1. Marka Gamak veya muadili
2. Güç 11 KW olacaktır
3. TYPE AGM3EL 160 M 4a
4. A:21,1 olacaktır
5. Rpm 1500 olacaktır
6. Teklif verecek firma motor montaj yerlerini görmesi gerekmektedir.
7. Yüklenici firma motor montajından sonra devreye alınıp testini yapacaktır.

HAZIRLAYANLAR

*Yasin Aygün*

ONAYLAYAN

*Erkan ÇETİN*  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Bastırma Yrd