



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29597  
İstem Tarihi : 03/02/2025  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 03/02/2025 15:04:00

**Malzeme Kodu**      **Malzeme Adı**  
J03-034011      SPLIT KLİMA (DUVAR TİPİ 12.000 BTU)

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI POLİKLİNİK2 12.000 BTU

SPLİT KLİMA ŞARTNAMESİ

1. Soğutma Kapasitesi: 12000 btu (+- %5)
2. Isıtma Kapasitesi: 12000 Btu (+-%5)
3. Soğutucu Akışkan : R410A veya r32
4. Güç Beslemesi : 220V
5. Dış ünite bağlantı sırasında teknik servis tarafından montaj yapılacak yer gösterilecektir.
6. Bölümde bulunan klima sökölüp teknik servise teslim edilecektir.
7. Yüklenici firma montaj ve demontaj yapacaktır.
8. Klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi bakır boru ve gider hattının tespit edilmesi gerekmektedir.
9. YÜKLENİCİ FIRMA TEKNİK SERVİSTE YERİNDE GÖRÜLDÜ TUTANAĞI DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR.
10. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir.
11. Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenici firma tarafından çekilecektir. Bağlantısını yapacaktır.
12. Açıkta kalan gaz ve elektrik tesisatı kanal içine alınacaktır
13. Cihaz çalıştırılarak Teknik Servise teslim edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAŞ

Teknik Personel Burak KOÇAK  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER  
Tasiteknisyen Yardımcısı