



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 27809
İstem Tarihi : 26/08/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 26/08/2024 14:12:00

Malzeme Kodu : J06-063902
Malzeme Adı : DALGIÇ POMPA.

DALGIÇ POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Monofaze elektrikli, kurulumu kolay, otomatik çalışan,

Asansör flatörlü dalgıç pompalar, 50hz ve 60 hz frekanslarında imal edilmiş olmalıdır.

Kullanım alanları

1) Drenaj pompalar, asansör flatörü sayesinde dar drenaj çukurlarda (minimum 45*45 cm), asansör çukurlarında,

2) Maksimum 20 m yüksekliğe kadar olan, bodrum, bina, drenaj çukuru ve birikinti sularda kullanılabilir olmalıdır.

3) 6mm'yi geçirmeyen partikülleri Sorunsuz tahliye etmekte kullanıma uygun olmalıdır.

4) Pompa gövdesi: inox

5) Çark: gg25 döküm

6) Mil: aısı 304 inox

7) Sıvı basma derecesi: 0-30

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Teknik Personel Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sayfa 1 of 2

Burak KOÇAK
Büyüköğretim

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
-Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

8)Mekanik salmstra: silisyum silisyum

9)Yağ soğutmalı

10)Pompa montajı için kanal yapılması (ızgara konularak pompaya Ulaşması)sağlanmalıdır.

11)Karot ile pompanın rahat birşekilde çalışmasını Sağlamak için 6mss-20m3 dikey

Yatay 9mss-17m3 ölçülerinde olmalıdır.

12)Yüklenici numune yada ürün kataloğunu teknik servis deposuna bırakmak zorundadır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi