



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 27946
İstem Tarihi : 03/09/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 03/09/2024 13:53:00

Malzeme Kodu : J03-034011
Malzeme Adı : SPLIT KLİMA (DUVAR TİPİ 12.000 BTU)

D BLOK 8.KAT GERİATRİ YATAKLI SERVİS12000 BTU SPLIT

KLİMA ŞARTNAMESİ

1. Soğutma Kapasitesi: 12000 btu (+- %5)
2. Isıtma Kapasitesi: 12000 Btu (+-%5)
3. Soğutucu Akışkan : R410A veya r32
4. Güç Beslemesi : 220V
5. Dış ünite bağlantı sırasında teknik servis tarafından montaj yapılacak yer gösterilecektir.
6. Klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi bakır boru ve gider hattının tespit edilmesi gerekmektedir.
7. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir.
8. Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenici firma tarafından çekilecektir. Bağlantısını yapacaktır.
9. Açıkta kalan gaz ve elektrik tesisatı kanal içine alınacaktır
- 10.Cihaz çalıştırılarak Teknik Servise teslim edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAS

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi