



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29565
İstem Tarihi : 30/01/2025
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 30/01/2025 14:46:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J03-033731 CAM ASPİRATÖRÜ (OTOMATİK-ÇİFTLİ)

CAM ASPİRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Motor uzun ömürlü rulman yataklı en az 30.000 saat çalışma garantili olmalıdır.
2. Fana enerji verildiğinde otomatik panjur kontrollü açılıp, enerji kesildiğinde kontrollü kapanmalıdır. (otomatik panjur hava hareketi ile açılmayıp, elektronik olarak devreye girmelidir)
3. Dış etkenlere karşı otomatik panjur cihaz içinde gizli korumalı olmalıdır.
4. Hız anahtarı ile çift yönlü kullanılabilir olmalı istendiğinden egzoz veya taze hava olarak kullanımı mümkün olmalı, ayrıca hız kontrolü 5 kademeli olarak sağlanmalıdır.
5. Dış Kasa Yüksek Mukavemetli ABS plastikten mamul olmalı, UV ışınlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Motor aşırı ısınmaya karşı termik korumalı olmalıdır.
7. Cama Montaj için herhangi bir aksama gerek olmadan kolay montaj yapılabilir olmalıdır.
8. Fan performansları uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca sertifikalı olmalıdır.
9. Cihaz Ses seviyeleri Maksimum hızda 3 metre mesafeden;
 - a. 380m³/h için 49,6 dB(A)
 - b. 700m³/h için 43,6 dB(A)
 - c. 1650m³/h için 53,6 dB(A) olmalıdır.
1. Fan hava debisini 5 kademeli kontrolünü sağlamalıdır.
2. Fan çalışma yönünü istenildiğinde egzoz veya taze hava yönüne çevirebilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Haydar Özkan
L.S.H.

ONAYLAYAN

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyoteknik Uzman Yard.

3. Fan çalışmadığında otomatik panjuru aç-kapa yapabilmelidir.
4. 20 lik olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Haydar Özkan
L.Ö.H.

ONAYLAYAN

Erkan ÇETİN
Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.