



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 228 2024-10-3598
Konu : Teknik Servis Hastane Genelinde Kullanılmak Üzere Hepatitire Alımı
Talep Eden Birim : İdari Depolar / Teknik Servis Şiğü
İlan Tarihi : 15/10/2024
Son Teslim Tarih & Saat : 17/10/2024 17:00:00

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Turk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceks FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem (kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜPÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FİTURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEKTİR.

TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.K.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J06-069472	HEPA FİLTRE 457X610X78.	14	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihisis.gazi.edu.tr
Şarjname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28345
İstem Tarihi : 04/10/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 04/10/2024 10:07:00

Malzeme Kodu : J06-069472
Malzeme Adı : HEPA FİLTRE 457X610X78.

457 x 610 x 78 (EU 13) HEPAFİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Seperatör sıcak tutkal olacak.
2. Kasa ahşap (MDF) olacak kasa gövdesi köşeler hariç ek yeri olmayacak.
3. Cam elyaf olacak.
4. Kasa ve filtre bileşimi poliüretanla sızdırmazlık sağlanacak.
5. Kasa contası eksiz sıcak kaplama poliüretan olacak.
6. Verimlilik D.O.P > 99,995 % DIN 24184 "S"sınıfı olacak.
7. Her filtre üretimden sonra bağımsız olarak test edilmiş olacak ve test sonucu filtre ile beraber verilecek.
8. Çalışma basıncı 250 – 500 paskal olacak.
9. Filtre sınıfı DIN 24188 standardına göre "S" tipi olacak.
10. Hepa filtre testlerinin yapıldığı sistemin EN 1822 uygunluk belgesinin olması ve sunulması gereklidir.
11. Filtreler eurovent sertifikası sahip olması gerekmektedir.
12. Firmalar fiyat teklifini verdiğinde numune üründen bir adet Teknik İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Örnek bırakılmayan teklifler geçersiz olacaktır.
13. Teslim edilen filtrelerin etiketinde üretim tarihleri belirtilecek en fazla üç aylık raf ömrünün geçtiği ve toplamda en az 5(beş) yıl raf ömrü olması gerekli belirtilen süreç içinde deforme olan(conta çatlamları birleşim yeri ayrılmaları vb.) iade edilerek sağlamları alınacaktır. Firma bunu taahhüt edecektir.
14. Hepa filtreler naylonla paketlenecek veya plastik torbaya konulup nem alması engellenecek
15. Hepa filtreler üniversitemizde bulunan DOP test ve Partikül (Parçacık)sayma cihazlarınca kontrolleri yapılacak. Filtrede H 13 klasına uymayan olgu tespitinde bu ebada alımı yapılan tüm Hepa filtre iade edilecek.
16. Teklif veren firmalar iş bu şartnameyi okuduğunu belirtip şartnameye uygunluğunu taahhüt edip ve şartnameye uyacağını belirtip firma kaşesi ile imzalayıp fiyat teklifine ekleyecektir imzasız ve kaşesiz şartname eki olmayan firma fiyat teklifi kabul edilmeyecektir
17. . Yüklenici firma nakliye taşıma depo istifleme kendi bünyelerinde çalışan personeller tarafından yapılacaktır

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAŞ
[Signature]

ONAYLAYAN
Selçuk BURSUN
Hastane Müdürü

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Uygulama Merkezi