



## ASANSÖR MOTOR RULMANI ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan otis marka GEN-2 asansöre uyumlu olacak.
- Asansörün makine motor kısmında bulunan 2 adet rulman olacak.
- Rulmanlar 2500 kg yüke ve hıza dayanıklı olacak.
- Rulman kodu SKF EXPLORER BS2-2217-2RS /VT143 olacak.
- Rulman 33 nolu asansör ünitesine uyumlu olacak.
- Malzeme ve asansör yerinde görülüp teklif verilecek.
- Malzeme ve asansör yerinde görmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacak.
- Rulman takıldıktan sonra en az 2 yıl garantili olacak.
- Makine motor rulmanlarının eskileri hastane personeline teslim edilecek.

Başteknisyen yrd

Erkan ÇETİN

Asansör dairesi sorumlusu

Abdullah SADI

Asansör teknisyeni

Haydar çağlar BIKE