



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA İSTEK BELGESİ

2024-10-3737

Telefon No : 26618  
İşlem Tarihi : 18/10/2024

İstem No	28485	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz Genel Klima Atolyesinde kullanılması için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himyetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasını yaptırmaya emir ve müsadedenizi arz ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli			
Kısım No	Kodu	Malin/işin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarih	Birim Fiyatı	Merkez İst. Depo	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.
1	0	J06-065793	BASINÇ TRANSİTİTERİ	0	3		0	11/07/2005	3425,76	0	0	0	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz Genel Klima Atolyesinde kullanılması için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Faturalandırma Müdürlüğü

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1.Kat 06500 Besevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

\*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir. (Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.

\*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir. (Tüketim miktarları; "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28485  
İstem Tarihi : 18/10/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 18/10/2024 09:06:00

Malzeme Kodu : J06-065793  
Malzeme Adı : BASINÇ TRANSMİTTERİ

BASINÇ TRANSMİTTERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Marka/Model: JUMO MIDAS DP10
2. Proses bağlantısı: 2 x g 1/8 dışı dış
3. Doğruluk: % 0.4 ila % 0.6
4. Giriş: 0..400 mbar – 0..16 bar fark basınç
5. Basınç: 4..20 ma iki telli; dc 0..10 v üç telli
6. Ortam sıcaklığı: -15..+100 °c
7. Ölçüm sistemi: paslanmaz çelik membranlı silikon sensör (pizeorezitif)
8. 4 adet olacaktır.
9. Teklif verecek firma numunesini görmesi gerekmektedir.
10. Teklif verecek firma teknik servisten teknik işletme birimi yerinde görüldü formu doldurması gerekmektedir.
11. Yüklenici firma basınç transmitteri çalışır durumda montaj yapacaktır.
12. Yüklenici firma hastane hijyen ve iş sağlığı ve güvenliğine uymak zorundadır.
13. Montaj sırasında oluşabilecek herhangi arıza durumda yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
14. En az 1 yıl garantili olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAŞ

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER  
Başteknisyen Yardımcısı

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi