



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 22952024-10-3744
Konu : 1 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : İdari Depolar / Teknik Servis Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 01/11/2024 17:00:00

İlan Tarihi : 30/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-031708	GAZ ÖLÇÜM BASINÇ CİHAZI	2	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28499
İstem Tarihi : 18/10/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 18/10/2024 15:26:00

Malzeme Kodu : J03-031708
Malzeme Adı : GAZ ÖLÇÜM BASINÇ CİHAZI

FARK BASINÇ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ÇALIŞMA GERİLİMİ: AC 24V DC 13,5 33V
2. GÜÇ TÜKETİMİ: 0.5 VA
3. ANALOG ÇIKIŞ, SİNYAL: DC 0...10V
4. BASINÇ DİYAFRAMI: ZAMAN SABİTİ 1 S
5. BASINÇ BAĞLANTISI: BAĞLANTI KOLU, 6,2 MM ÇAP
6. ÖLÇÜM ARALIĞI, BASINÇ: 0... 1000 Pa ,0... 1500 Pa, 0...3000 Pa
7. BOYUTLAR (GxYxD): 92x94x49 mm
8. Teklif verecek firma numunesini görmesi gerekmektedir.
9. Teklif verecek firma teknik servisten teknik işletme birimi yerinde görüldü formu doldurması gerekmektedir.
10. Yüklenici firma fark basınç cihazı çalışır durumda montaj yapacaktır.
11. Yüklenici firma hastane hijyen ve iş sağlığı ve güvenliğine uymak zorundadır.
12. Montaj sırasında oluşabilecek herhangi arıza durumda yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
13. En az 1 yıl garantili olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAP

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLEN
Sistemliyen Yardımcısı

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi