



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28886
İstem Tarihi : 25/11/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 25/11/2024 15:15:00

Malzeme Kodu : TM5871
Malzeme Adı : VRV KLİMA TAMIRI

VRV SİSTEMİ ARIZA ŞARTNAMESİ

1. Toshiba marka 3 dış üniteli MMY-MAP0804HT8-TR,MMY-MAP1004HT8-TR modelleri
2. Sistemde kaçak aranması, tespit edilmesi, kaçağın giderilmesi yapılacaktır.
3. Kaçak testinde yapılacak azot, gaz şarjı, kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir
4. Yüklenici firma kaçak bulma sırasında sistem üzerinde değişecek parçalar varsa değişimi yapacaktır.
5. Teklif verecek firma VRF klima sistemini yerinde görerek teklif verecektir.
6. Teklif verecek firma tespit tutanağını veya teknik servis formu oluşturacaktır. Teknik servis personeline teslim edecektir.
7. Sistemde yapılan kaçak testinde yüklenici firma ile birlikte hastane teknik servis personelinin gözetiminde tespit edilecektir.
8. İşe başlanmadan önce hastane teknik servis klima bölümü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
9. Yüklenici firma test sırasında gerekli güvenlik önlemleri alması gerekmektedir.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAŞ

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER
Bölüm Teknik Servis Yardımcısı

10. Yüklenici firma tamirat sonrası kontrollerini yaparak devreye alacaktır. Çalışır durumda bölüme teslim edecektir.

11. Yüklenici firma iş sağlığı ve çalışma kurallarına uyması gerekmektedir.

12. Yüklenici firma çalışma sırasında personelleri koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur. Aksi takdirde yüklenici firmanın çalışması durdurulacaktır.

13. İşlem sırasında kullanılacak malzemeler ekipmanlar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

14. Oluşabilecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır.

15. Yüklenici firma değiştirdiği her malzemeye en az 1 yıl garanti verecektir.

HAZIRLAYANLAR

Al: Osman TAŞ



Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN
Ismail SÖYLEK
Başteknisyen Yardımcısı