

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26878
İstem Tarihi : 10/06/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 10/06/2024 14:57:00

Malzeme Kodu : J06-069656
Malzeme Adı : KONTROL PANELİ (KLİMA SANTRALİ İÇİN)

KONTROL PANELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Model kod: Avd12600
2. S/N I 0041813
3. REV. : 1.217
4. SİGORTA: 800 mA
5. Teklif verecek firmaların keşif yapması zorunludur. Keşif yapmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
6. Üzerinde bulunan arızalı panel değişecektir.
7. Teklif verecek firma yeni panel takacak. Takılacak paneli teknik servise gösterilecektir.
8. Merkezi ekran olacaktır.
9. 2 kompresör hükmedilecek şekilde olacaktır.
10. 1 adet dokunmatik gösterge paneli olacaktır. Bir âdet 7 inç klima santrali üzerinde bir âdeti merkezi kumanda paneli şeklinde olacaktır.
12. 1 adet dokunmatik panel görselleri yüklenici firma tarafından oluşturulacaktır.
13. Mevcutta bulunan otomasyon sistemine entegre edilecektir.
15. Çalışma Aralığı -20 o C ile +55 o C aralığında çalışabilmelidir.
20. Yüklenici firma otomasyon panosunu da değişecek malzemeler tespit edilecek değişim yapılacak
21. Teklif Verecek Firma Cihazı Yerinde Görerek Teklif Verecektir.

HAZIRLAYANLAR


ONAYLAYAN

Yasin Akyüz

22. Teklif Verecek Firma Arıza Tespit Tutanağı Tutmak Zorundadır. Aksi Takdirde Diğer Arızalar Firma Tarafından Karşılacaktır.
23. Sistemde Yapılacak Kontroller Yüklenici Firma İle Birlikte Hastane Teknik Servis Personelinin Gözetiminde Tespit Edilecektir.
24. Yüklenici Firma Çalışma Sırasında Personelleri Koruyucu Ekipmanları Kullanması Zorunludur. Aksi Takdirde Yüklenici Firmanın Çalışması Durdurulacaktır.
25. İşlem Sırasında Kullanılacak Malzemeler Ekipmanlar Yüklenici Firma Tarafından Temin Edilecektir.
26. Oluşabilecek Zararlar Firma Tarafından Karşılacaktır.
27. Yüklenici Firma Bütün Kontrol Ve Testleri Yaparak Bölüme Çalışır Olarak Teslim Edecektir.
28. En Az 1 Yıl Firma Veya Servis Garantili Olacaktır.


HAZIRLAYANLAR

Yerim Akyaş



ONAYLAYAN


T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyoteknik Servis Yrd.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26878
İstem Tarihi : 10/06/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 10/06/2024 14:58:00

Malzeme Kodu : J06-065459
Malzeme Adı : ÜÇ YOLLU VANA MOTORU.

3 YOLLU VANA VE MOTORU

1. TEKLİF VERECEK FİRMA VANALARI YERİNDE GÖRECEKTİR.
2. TEKNİK SERVİS KLİMADAN YERİNDE GÖRÜLDÜ BELGESİNİ İMZALI OLARAK ALACAKTIR.
3. VANA MODELİNE VE OTOMASYON SİSTEMİNE UYGUN VANA MOTORU TAKILACAKTIR.
4. YÜKLENİCİ FİRMA VANALARI TEKNİK SERVİS EŞLİĞİNDE ÇALIŞIR DURUMDA TESLİM EDECEKTİR.
5. YÜKLENİCİ FİRMA VANA MONTAJI VE VANA MOTORU MONTAJI SIRASINDA KENDİ EKİPMANLARINI KULLANACAKTIR.
6. VANA MONTAJI SIRASINDA VANA CONTALARI DEĞİŞİMİ YAPACAKTIR.
- 7.

HAZIRLAYANLAR

Tahsin Yıldırım

ONAYLAYAN

[Signature]
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknik Servis Yrd.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26878
İstem Tarihi : 10/06/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 10/06/2024 14:58:00

Malzeme Kodu : J06-065879
Malzeme Adı : KLİMA VANA GÖVDESİ

ÜÇ YOLLU VANA GÖVDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. DN 50
2. Çalışma Aralığı: -10 / 120 °C olacaktır.
3. Teklif verecek firma üç yollu vana gövdesini ölçülerini yerinde görecektir.
4. Yüklenici firma eskimiş boru hattını yenileyecektir.
5. Teklif verecek firma vanaları yerinde görerek teklif verecektir.
6. Teklif verecek firma klima atolyesinde yerinde görüldü belgesi alacaktır.
7. Yüklenici firma en az 2 yıl garanti verecektir.
8. Takılacak vanalar çalışır durumda teknik servise teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma montajı kendi bünyesindeki personel ile yapacaktır.
10. Yüklenici firma montaj sırasında gerekli alet edevatları firma bünyesi tarafından karşılanacaktır.
11. Yüklenici firma iş sağlığı ve çalışma kurallarına uyması gerekmektedir.
12. Yüklenici firma çalışma sırasında personelleri koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur.
- Aksi takdirde yüklenici firmanın çalışması durdurulacaktır.
13. Oluşabilecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akçöz

ONAYLAYAN

Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

14. Teklif verecek firma montaj öncesi 1 adet numune göstermesi gerekmektedir.


15. Vana Modeline Ve Otomasyon Sistemine Uygun Vana Takılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasir Akhmed



ONAYLAYAN


T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi