



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26857  
İstem Tarihi : 10/06/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 10/06/2024 09:59:00

Malzeme Kodu : J06-064158  
Malzeme Adı : KOMPRESÖR.

KOMPRESÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toshiba Marka Vrv Sistemi 1 Adet Kompresör Değişimi Yapılacaktır.
2. Model:Mmy-Map1204ht8-Tr
3. Serial No:30310045
4. Cooling soğutma kapasitesi : 33.5kw
5. Heating ısıtma kapasitesi:37,5
6. Cihaz Üzerinde Kompresör Kartı Kontrol Edilecek Arızalıysa Değişimi Yapılacaktır.
7. Teklif Verecek Firma Cihazı Yerinde Görerek Teklif Verecektir.
8. Teklif Verecek Firma Arıza Tespit Tutanağı Tutmak Zorundadır. Aksi Takdirde Diğer Arızalar Firma Tarafından Karşılacaktır.
9. Yüklenici Firma Gaz Şarjı, Montajı, Kaynak Ve Azot Basma İşleri Kendi Bünyesinde Yapacaktır.
10. Sistemde Yapılacak Kontroller Yüklenici Firma İle Birlikte Hastane Teknik Servis Personelinin Gözetiminde Tespit Edilecektir.
11. Yüklenici Firma Çalışma Sırasında Personelleri Koruyucu Ekipmanları Kullanması Zorunludur. Aksi Takdirde Yüklenici Firmanın Çalışması Durdurulacaktır.
12. İşlem Sırasında Kullanılacak Malzemeler Ekipmanlar Yüklenici Firma Tarafından Temin Edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Yash Akycor

ONAYLAYAN

Erkan Akçin  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Cerrahi Hastanesi  
Biyoteknisyen Yrd

13. Oluşabilecek Zararlar Firma Tarafından Karşılacaktır.

14. Yüklenici Firma Bütün Kontrol Ve Testleri Yaparak Bölüme Çalışır Olarak Teslim Edecektir.

15. Kompresör En Az 1 Yıl Firma Veya Servis Garantili Olacaktır.

**HAZIRLAYANLAR**

Yasin Akçöz



**ONAYLAYAN**

Erkan ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gaziantep Şubesi  
Bastırma ve Yrd

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi