

ELEKTRİKLI MOTOR VE POMPALARIN YILLIK TAMİRİ VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ekte sunulan listede belirtilen motor ve pompa tamirleri orijinaline uygun olarak yapılmalıdır.
2. Arızalı motor ve pompalar yerinde yüklenici tarafından sökülecek, tamiri yapıldığında yerine montajı yapıp çalışır durumda teslim edilecektir.
3. Yüklenici verilen yazılı veya sözlü arıza bildirimden en geç 8(sekiz) saat içerisinde müdahale etmelidir.
4. Yüklenici en fazla 48(kırk sekiz) içerisinde arızayı giderip yerinde montaj yapmalıdır.
5. Motor sarımlarında ve pompa sarımlarında uygun olan spirler kullanılmalıdır.
6. Motor sarımlarında ve pompa tamirlerinde orijinal bilyeler kullanılmalıdır.
7. Yüklenici arızalı olan motor ve pompaları tutanak karşılığı teslim alıp, tutanak karşılığı teslim etmelidir.
8. Hemen müdahale gerektiren ameliyathane, yoğun bakım gibi ünitelere hitap eden motorlarda ve pompalarda olası arıza durumunda gerekirse yedek motor takılıp arızalı olan motorun ve pompanın tamiri yapılana kadar yüklenici tarafından çalışır durumda takılması gerekmektedir.
9. Yüklenici işi idaremizin teknik elemanları eşliğinde yapacak ve ilgili tutanağı imzalayacaktır.
10. Yüklenici faturasını her ayda kesecektir. Teklifi ona göre vermelidir.
11. Yüklenici müdahale esnasında gerekli takım ve avadanlıları yanında getirip, gerekli İSG(iş sağlığı güvenliği) kurallarına uygun kararlar alarak çalışmalıdır.
12. İhale kapsamında olmayan motor ve pompaların yüklenici tarafından tamiri gerekirse +/- %10 tolerans olarak hesaplanıp tamir ve bakımları yapılmalıdır.
13. Tamir yapılan motor ve pompalara yüklenici en az 6(altı) ay garanti vermelidir.
14. Parça değişimi yapılan motor ve pompalara yüklenici en az 1(bir) yıl parça garantisi vermelidir.

DURSUN ŞAHİN
Teknisyör

Musa ALTUNSOY
Kazan Tesisat
Oksijen Sorumlusu